

ח' בתמוז תשע"ט
11 ביולי 2019

**הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 34/19 אספקה והתקנת מזגנים
במוסדות חינוך וציבור בראש העין**

להלן מענה לשאלת הבהרה בקשר עם המכרז שבנדון:

שאלה	נושא	סעיף	בקשת השינוי	תשובת העירייה
1	תנאי סף	15א	מבקש להוסיף-למציע או מטעמו של המציע....אישור רשום בפנקס הקבלנים לפי הסיווג.....	שלילי – הסעיף נשאר בעינו.
2	כתב כמויות	6+7	מבקש להוסיף -יש להתייחס למזגן סקולר או עילי בהנחה ש btu תואם לדרישה	מאושר
3	שונות		מבקש -לתת סטייה של 5% בהספקי ה btu אשר קצת שונים בין יצרן ליצרן	מאושר – סטייה של 5% בהספקי ה BTU תתקבל.
4			במכרז ישנה דרישה למזגן בתפוקה של 16,000 דגם 18, 1.5 כ"ס. באלקטרה הדגם הוא A 19 בתפוקה של 14,500 המוגדר כ 1.5 כ"ס (10,000 BTU/H). לדעתי כך גם בשאר החברות. מבקש להגיש בהתאם את הצעתנו.	שלילי – הסעיף נשאר בעינו

הבהרות:

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה, חתום על ידם בחתימה ובחותמת, להצעתם במכרז.

בכבוד רב,

קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין

חפשו אותנו ב- f עיריית ראש העין



ראש העין, רח' שילה 21 ראש העין 48036

טלפון: 03- | פקס: 03-

E-mail: | www.rosh-haayn.muni.il

Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo st. Rosh Ha'ayin, Israel



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי